

2022학년도 동계 난방 공급 안내

2022학년도 비호생활관 동계 난방 공급을 아래와 같이 시행할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

1. 실내온도 목표 설정값: 18℃ ~ 22℃ (난방 공급 중)

2. 난방기 가동에 따른 유의사항

시간	내용
08:00 ~ 22:00	2시간마다 실내기 OFF, 운전을 원할 시 ON 버튼을 눌러 난방기를 작동하시기 바랍니다.
22:00 ~ 익일 08:00	실내기 OFF 없이 설정온도 이하로 내려갈 경우 재가동됩니다.

- 적정온도가 되면 자동으로 On & Off 됩니다.
- 자동으로 꺼지는 시간에는 직접 On하여야 합니다.(2시간 간격)
- 적정온도 초과시 송풍으로 전환되며, 적정 온도 미만 시 송풍에서 다시 난방으로 자동적으로 전환됩니다.
※ 송풍이 차가운 바람으로 오인될 수 있습니다.
- 고장의 원인이 되니 컨트롤러에 젖은 수건, 옷가지 등을 걸지 마시기 바랍니다.
- 난방 공급 스케줄은 기온 변화에 따라 유동적으로 변동될 수 있습니다.